

Отчет по предписанию

17.02.2020г. была проведена внеплановая проверка ОНДиПР Кировского муниципального района УНДиПР Главным управлением МЧС России по Приморскому краю с целью контроля по исполнению устранений предписаний пожарного надзора № 28/1/19 от 16.05.2019г «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара». В ходе проверки были выявлены факты невыполнения предписаний:

1. Вывод сигналов о срабатывании пожарной сигнализации не дублируется на пульт подразделения пожарной охраны (здании детского сада).

2. В неисправном состоянии находится наружное противопожарное водоснабжение (здание детского сада).

С целью выполнения вышеперечисленных нарушений директор МБОУ «ООШ с.Увальное» обращалась к директору ООО «Альфатехник плюс» Семенцу В.А. для определения суммы финансовых затрат, связанных с выводом сигнала на центральный пульт управления. Нам был предоставлен проект локально-ресурсной сметы расчета на монтажные работы пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре в размере 787362,00 рублей. Для восстановления наружного противопожарного водоснабжения необходимость денежных средств ориентировочно составляет 600000,00 рублей.

Указанные суммы были учтены в проекте ПФХД на 2019г. Дополнительно денежные средства не выделялись, поэтому предписания не исполнены. Главным государственным инспектором Кировского муниципального района по пожарному надзору Комликом А.Л. было составлено предписание № 14/1/8 от 20.02.2020г., в котором установлены новые сроки устранения нарушений до 01.07.2020г.

При составлении проекта ПФХД на 2020 года МБОУ «ООШ с.Увальное» заложили сумму с учетом устранения данных нарушений.